

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 5/ _____**

Астраханский с.о.
Место составления

22.02.2024 г.
Время 16:50

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 5 от 05.02.2024 г.**

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением**
СЕРАЛИЕВ АЯТ БЕЙБУТОВИЧ - Начальник РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»
БИМЖАНОВ РУСТЕМ КАНАТОВИЧ - Главный специалист РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»
БАХМАНОВ МИРАС МАКСУТОВИЧ - Старший инженер РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)**
Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Караколь отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

КГУ «Основная средняя школа села Караколь отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области», Акмолинская область, Астраханский район, Караколь, Аль-Фараби (УЛИЦА), 25.

5. **Срок проведения профилактического контроля с посещением** 13.02.2024 - 22.02.2024

6. **Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

КГУ «Основная средняя школа села Караколь отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	На объекте отсутствует инструкция, устанавливающая для объекта соответствующий его пожарной опасности	П. 2 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении

	противопожарный режим. Основание: пункт 5 ППБ РК № 55 от 21.02.2022 г.;	объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
2	Ответственное лицо допущено к работе без прохождения последующего обучения по программе пожарно-технического минимума. Основание: пункт 8 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.;	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
3	В помещении дежурного персонала в нарушение ПСД оборудованы приёмно-контрольные приборы неустановленного типа (предусмотрен ВЭРС ПК-4). Основание: пункт 62 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
4	На дверях эвакуационных выходов световой знак пожарной безопасности "Выход" находится в технически-неисправном состоянии отсутствует световая индикация. Основание: пункт 35 ППБ РК №55 от 21.02.2022г.;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
5	В помещении №6 (уборная) допускаются скрутки электрических проводов без специальных зажимов. Основание: пункт 80 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
6	Допускается хранение твердого топлива (уголь) в не специально приспособленном для этого помещении или в не специально выделенной площадке. Основание: пункт 116 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.;	П. 95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
7	В здании школы автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре находится в технически-неисправном состоянии, а также отсутствует договор по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации специализированной организацией. Основание: пункт 6, 67 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г. ;	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Handwritten signature

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

Ознакомлена Кобулкина Т.С. [Signature]

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Замечаний нет. [Signature]

Приложение на « ___ » листах

« 11 » 01 2014 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.