

№ 37/ _____ ТЕКСЕРУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТІ

Астрахан а.о.
Актіні толтыру орны

24.05.2024 ж.
Уақыты 13:23

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Астрахан ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған тексеру тағайындау туралы актінің номері мен датасы
14.05.2024 ж. № 37

3. Тексеру жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы

СЕРАЛИЕВ АЯТ БЕЙБУТОВИЧ - Начальник РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Ақмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

БИМЖАНОВ РУСТЕМ КАНАТОВИЧ - Главный специалист РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Ақмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

БАХМАНОВ МИРАС МАКСУТОВИЧ - Старший инженер РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Ақмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

4. Тексеру жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы)

«Ақмола облысы білім басқармасының Астрахан ауданы бойынша білім бөлімі Қаракөл ауылының негізгі орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Тексерілетін объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:

«Ақмола облысы білім басқармасының Астрахан ауданы бойынша білім бөлімі Қаракөл ауылының негізгі орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Қаракөл, Әл-Фараби (КӨШЕСІ), 25.

5. Тексеріс жүргізу мерзімі 21.05.2024 - 24.05.2024

6. Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар олардың мінездемесі (қысқа фабула) Бұзушылықтар анықталды

«Ақмола облысы білім басқармасының Астрахан ауданы бойынша білім бөлімі Қаракөл ауылының негізгі орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар олардың мінездемесі)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы
1	Кезекші персоналдың үй-жайында ЖСҚ бұза отырып, белгіленбеген үлгідегі қабылдау-бақылау аспаптары жабдықталған (ПК-4 ВЭРС көзделген). Негіздеме: 21.02.2022 ж. № 55 ҚР ӨҚБ 62-тармағы;	П. 29 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
2	Эвакуациялық шығу есіктерінде өрт қауіпсіздігінің "шығу" жарық белгісі	П. 62 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты

	техникалық ақаулы күйде болады, Жарық индикациясы жоқ. Негіздеме: ҚР ӨҚБ 35-тармағы 21.02.2022 ж. №55;	өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
3	Мектеп ғимаратында автоматты өрт дабылы және адамдарға өрт туралы хабарлау жүйесі техникалық ақаулы жағдайда, сондай-ақ мамандандырылған ұйымның автоматты өрт дабылына қызмет көрсету жөніндегі шарты жоқ. Негіздеме: 21.02.2022 ж. № 55 ҚР ӨҚБ 6, 67-тармақтары;	П. 120 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

7. Тексеру жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы

[Signature]

8. Тексеру субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

Танымаспын Табдұлман Т.С. [Signature]

9. Тексеру нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар

Ескертулер жоқ Табдұлман Т.С. [Signature]

Қосымша « _____ » парақта

« 24 » 05 2024 ж.



Ескерту: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 2-бөлігіне сәйкес тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша қосымша уақыт және (немесе) қаржы шығындары қажет болған жағдайда, Сіз үш жұмыс күнінен кешіктірмей бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту туралы арыз беруге құқылысыз. Арызда бұзушылықтарды жою бойынша қабылданатын шаралар мен бұзушылықтарды жою мерзімін созудың объективті себептерін көрсету қажет. Тексеру жүргізген мемлекеттік орган үш жұмыс күнінен кешіктірмей арызда көрсетілген мән-жайларды ескере отырып бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту немесе ұзартудан бас тарту туралы дәйекті шешім қабылдайды.